



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4390AO0754

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WITT GmbH & Co. Holding & Handels KG Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten
Vertreiber <i>distributor</i>	WITT-Gasetechnik GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gasrücktrittsicherung (4390)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasrücktrittsicherung
Modell <i>model</i>	600
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 2-2626/2013 vom 30.01.2014 (BAG) Kontrollprüfung Labor: K 21/10/3636 vom 30.10.2021 (DBI) Kontrollprüfung Labor: K 23/09/3636 vom 13.09.2023 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN ISO 5175-1 (01.03.2018) DIN EN ISO 5175-2 (01.05.2019)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 30.09.2028 / 23-0124-GNV

04.10.2023 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
600	höchster Betriebsdruck: 16 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Nicht flammendurchschlagsicher; Verwendung nur in Verbindung mit einer zusätzlichen Sicherheitseinrichtung, die im Falle eines Flammenrückschlags die weitere Gaszufuhr unterbricht. Nach jedem Flammenrückschlag ist die Gasrücktrittsicherung auszutauschen oder vor ihrem Wiedereinbau auf einwandfreie Funktionsweise zu prüfen.

